



1. TYYn saunan esteettömyyskartoituksen muistio

Asia: TYYn saunan (osoite: Rehtoripellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A, 20500 Turku) esteettömyyskartoitus 17.10.2019. Muistio on toimitettu Turun yliopiston ylioppilaskunnalle 16.12.2019.

Läsnä: Taru Luukkala, Kynnys Ry:n Turun toimikunta
Olli Norberg, aluesihteer, Kynnys ry:n Turun toimikunta
Paula Pietilä, esteettömyyssuunnittelija, Turun yliopisto
Teppo Lindberg, vuokratilojen hoitaja, Turun yliopiston ylioppilaskunta
Ville Ritola, sosiaalipoliittinen asiantuntija, Turun yliopiston ylioppilaskunta

Sisäänkäynti

Sisäänkäynnissä on lähes pystysuora liuska, joka apuvälineellä liikkuville ja muillekin ensimmäistä kertaa tilaan tuleville muodostaa kompastumisvaaran. Liuskan jyrkkyyden vuoksi tilaan ei pääse sähköpyörätuolilla. Sisäänkäynnissä yleisvalaistus on lähes pimeä. Sisäoven karmi on vain noin 190 cm korkeudessa ja siihen voi kolauttaa helposti päänsä

Wc-tilat, pesuhuone ja sauna

Saunan tiloissa on wc-tila, johon ei mahdu apuvälineellä. Oven leveys on kapea, 68 cm.

Kylpyhuoneessa ja saunatilassa ei ole tukikaiteita. Suihkutilassa on hyvä valaistus ja suihkujen kohdat on selkeästi merkitty kontrastiraidoin. Kylpyhuoneen ja saunan oveen sen sijaan kävelee helposti päin, koska ne eivät erotu taustastaan riittävästi. Saunanoven leveys on 70 cm.